



- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto

**FG16XHOHM16**

Gamma: sezione da 1,5 mm<sup>2</sup> / diametro esterno da 7,7 a 75,0 mm

Numero lotto: secondo quanto indicato su cavo, cartellino identificativo e DDT

- Prestazioni dichiarate

Codice identificativo del prodotto	Classe di reazione al fuoco	Sostanze pericolose
<b>FG16XHOHM16</b>	<b>Cca - s1a, d0, a1</b>	<b>Nessuna</b>
Specifica tecnica armonizzata EN 50575:2016		

- Sistema di valutazione e verifica di costanza delle prestazioni del prodotto

**Sistema AVCP 1+**

- Ente certificatore di prodotto notificato

**LAPI S.p.A. 0987**

ha eseguito la determinazione del tipo di prodotto, l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del FPC, la sorveglianza continua, verifica e valutazione del FPC e il collaudo ispettivo dei campioni presi prima di immettere il prodotto sul mercato e pubblica il certificato di costanza di prestazione

**0987-CPR-225 Rev.3**

- Uso previsto del prodotto

**CAVI PER SEGNALAZIONE E COMANDO O TRASMISSIONE DATI con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo**

- Ragione sociale del produttore

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italia

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: [cpr@specialcavibaldassari.it](mailto:cpr@specialcavibaldassari.it)

**[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra identificato.

Capannori, 27/07/17

Firmato a nome e per conto del  
produttore da

**Marco Baldassari**  
Amministratore Delegato



- Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product

**FG16XHOHM16**

Range: cross section from 1,50 mm<sup>2</sup> / outer diameter from 7,7 to 75,0 mm

Lot number: as indicated on cable, label and delivery note

- Declared performance

Unique identification code	Reaction to fire class	Dangerous substances
<b>FG16XHOHM16</b>	<b>Cca - s1a, d0, a1</b>	<b>None</b>
Harmonized technical specification EN 50575:2016		

- System of assessment and verification of constancy of performance of the product

**System AVCP 1+**

- Notified product certification body

**LAPI S.p.A. 0987**

performed the determination of the product-type, the initial inspection of the manufacturing plant and of FPC, the continuous surveillance, assessment and evaluation of FPC, the audit-testing of samples taken before placing the product on the market and publishes the certificate of constancy of performance

**0987-CPR-225 Rev.3**

- Intended use of the product

**CABLES FOR POWER SIGNALLING AND CONTROL OR DATA TRANSMISSION with the objective of limiting the generating and spread of fire and smoke**

- Name of the manufacturer

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: [cpr@specialcavibaldassari.it](mailto:cpr@specialcavibaldassari.it)

[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Capannori, 27/07/17

Signed for and on behalf of the manufacturer by

**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer





- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Produkts

**FG16XHOHM16**

Produktreihe: Querschnitt ab 1,50 mm<sup>2</sup> / Außendurchmesser von 7,7 bis 75,0 mm

Chargennummer: wie auf Kabel, Kennzeichnungsetikett und Transportdokument angegeben

- Erklärte Leistungen

Produktidentifikationscode	Brandschutzklasse	Gefahrenstoffe
<b>FG16XHOHM16</b>	<b>Cca - s1a, d0, a1</b>	<b>Keine</b>
Harmonisierte technische Spezifikation EN 50575:2016		

- System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts

**System AVCP 1+**

- Für die Produktzertifizierung zuständige Stelle

**LAPI S.p.A. 0987**

hat die Bestimmung des Produkttyps, die Erstprüfung der Produktionsanlage sowie der werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die laufende Überwachung, Überprüfung und Evaluierung der FPC sowie die Abnahmekontrolle der entnommenen Muster vor der Markteinführung des Produkts durchgeführt und stellt das

**0987-CPR-225 Rev.3**

- Vorgesehener Verwendungszweck des Produkts

**KABEL FÜR SIGNALE UND STEUERUNG ODER DATENÜBERTRAGUNG mit dem Ziel der Eindämmung der Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch**

- Firmenname des Herstellers

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: [cpr@specialcavibaldassari.it](mailto:cpr@specialcavibaldassari.it)

[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungen.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller.

Capannori, 27/07/17

Unterzeichnet für den Hersteller und  
im Namen des Herstellers von

**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer





DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° **10A1**

- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit

**FG16XHOHM16**

Gamme: section de 1,50 mm<sup>2</sup> / diamètre extérieur de 7,7 à 75,0 mm

Numéro de lot: comme indiqué sur câble, étiquette d'identification et document de transport

- Performances déclarées

Code d'identification unique	Classe de réaction au feu	Substances dangereuses
<b>FG16XHOHM16</b>	<b>Cca - s1a, d0, a1</b>	<b>Aucune</b>
Spécification technique harmonisée EN 50575:2016		

- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit

**Système AVCP 1+**

- Organisme de certification du produit notifié

**LAPI S.p.A. 0987**

a réalisé la détermination du produit type, une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du CPU, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanente du CPU, des essais par sondage sur des échantillons prélevés dans l'usine avant la mise du produit sur le marché et la remise du certificat de constance

**0987-CPR-225 Rev.3**

- Usage prévu du produit

**CÂBLES DE SIGNALISATION ET COMMANDE OU DE TRANSMISSION DES DONNÉES avec l'objectif de limiter la production et la propagation du feu et de la fumée**

- Raison sociale du fabricant

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: [cpr@specialcavibaldassari.it](mailto:cpr@specialcavibaldassari.it)

**[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées indiquées.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié dessus.

Capannori, 27/07/17

Signé pour le fabricant et en son nom par

**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer





- Type-, partij- of serienummer of elk ander element dat identificatie van het product toestaat

**FG16XHOHM16**

Range: doorsnede van 1,50 mm<sup>2</sup> / buitendiameter van 7,7 tot 75,0 mm

Partijnummer: zoals aangegeven op kabel, identificatiekaartje en vervoersdocument

- Aangegeven prestaties

Identificatiecode van het product	Klasse van materiaalgedrag bij brand	Gevaarlijke stoffen
<b>FG16XHOHM16</b>	<b>Cca - s1a, d0, a1</b>	<b>Geen</b>
Geharmoniseerde technische specificatie EN 50575:2016		

- Systeem voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties van het product

**Systeem AVCP 1+**

- De aangemelde productcertificatie instantie

**LAPI S.p.A. 0987**

heeft de vaststelling van het producttype, de initiële inspectie van de productie-installatie en van de FPC (Factory Production Control, productiecontrole in de fabriek), de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de FPC en de inspectiekeuring van de monsters alvorens het product op de markt te brengen uitgevoerd en geeft het

**0987-CPR-225 Rev.3**

- Beoogd gebruik van het product

**SIGNAAL- EN STUUR- OF DATATRANSMISSIEKABELS met als doel om de productie en de verspreiding van vuur en rook te beperken**

- Fabrikant

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: [cpr@specialcavibaldassari.it](mailto:cpr@specialcavibaldassari.it)

[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)

De hierboven geïdentificeerde prestatie van het product voldoet aan alle aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven aangegeven fabrikant opgesteld.

Capannori, 27/07/17

Ondertekend voor en namens  
de producent door

**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer





DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 10A1

- Número de tipo, lote, serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

**FG16XHOHM16**

Gama: sección de 1,50 mm<sup>2</sup> / diámetro externo de 7,7 a 75,0 mm

Número de lote: como se indica en el cable, etiqueta de identificación y documento de transporte

- Prestaciones declaradas

Código único de identificación	Clase de reacción al fuego	Sustancias peligrosas
<b>FG16XHOHM16</b>	<b>Cca - s1a, d0, a1</b>	<b>Ninguna</b>
Especificación técnica armonizada EN 50575:2016		

- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto

**Sistema AVCP 1+**

- Organismo de certificación de producto notificado

**LAPI S.p.A. 0987**

ha efectuado la determinación del producto tipo, la inspección inicial del establecimiento y del control de producción de la fábrica, y las pruebas de control del tipo de muestras recogidas antes de la introducción del producto en el mercado y ha expedido el correspondiente certificado de constancia de las prestaciones

**0987-CPR-225 Rev.3**

- Uso previsto del producto

**CABLES PARA SEÑALIZACIÓN Y CONTROL o TRANSMISIÓN DE DATOS con el objetivo de limitar la producción y la difusión de fuego y humo**

- Nombre del fabricante

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

**www.specialcavibaldassari.it/dop**

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes con las prestaciones declaradas.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Capannori, 27/07/17

Firmado por y en nombre del fabricante por

**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer





DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº **10A1**

- Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto

**FG16XHOHM16**

Gama: secção de 1,50 mm<sup>2</sup> / diâmetro externo de 7,7 a 75,0 mm

Número do lote: de acordo com o indicado no cabo, cartão de identificação e documento de transporte

- Desempenho declarado

Código de identificação único	Classe de reação ao fogo	Substâncias perigosas
<b>FG16XHOHM16</b>	<b>Cca - s1a, d0, a1</b>	<b>Nenhuma</b>
Especificações técnicas harmonizadas EN 50575:2016		

- Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho

**Sistema AVCP 1+**

- Organismo de certificação de produtos notificado

**LAPI S.p.A. 0987**

realizou a determinação do produto-tipo, a inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica (FPC), o acompanhamento, apreciação e avaliação contínuos do FPC e os ensaios aleatórios de amostras colhidas antes da colocação do produto no mercado e emite o certificado de regularidade de desempenho

**0987-CPR-225 Rev.3**

- Utilização prevista do produto

**CABOS DE SINALIZAÇÃO E COMANDO OU TRANSMISSÃO DE DADOS com o objetivo de limitar a deflagração e a propagação de fogo e fumo**

- Nome do fabricante

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: [cpr@specialcavibaldassari.it](mailto:cpr@specialcavibaldassari.it)

[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)

O desempenho do produto acima identificado é conforme com o conjunto de desempenhos declarados.  
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Capannori, 27/07/17

Assinado por e em nome do  
fabricante por

**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer





- Broj vrste, šarže, serije ili bilo koja druga oznaka koja omogućava identifikaciju proizvoda

**FG16XHOHM16**

Asortiman: presjek od 1,50 mm<sup>2</sup> / vanjski promjer od 7,7 do 75,0 mm

Broj šarže: broj koji je naveden na kabelu, identifikacijskoj kartici i prijevoznj ispravi

- Navedene značajke

Identifikacijska šifra proizvoda	Razred reakcije na požar	Opasne tvari
<b>FG16XHOHM16</b>	<b>Cca - s1a, d0, a1</b>	<b>Nijedna</b>
Harmonizirana tehnička norma EN 50575:2016		

- Sustav procjene i provjere ustaljenosti značajki proizvoda

**Sustav AVCP 1+**

- Certifikacijsko tijelo navedenog proizvoda

**LAPI S.p.A. 0987**

obavilo je postupak određivanja vrste proizvoda, početni pregled proizvodnog postrojenja i tvorničke kontrole proizvodnje (FPC) kao i postupak ispitivanja uzoraka koji su uzeti prije stavljanja proizvoda na tržište te je objavilo izjavu o ustaljenosti značajki

**0987-CPR-225 Rev.3**

- Predviđena uporaba proizvoda

**KABELI ZA UKAZIVANJE I UPRAVLJANJE ILI PRENOŠENJE PODATAKA kako bi se ograničila proizvodnja te širenje požara ili dima**

- Pravni naziv proizvođača

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

**[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)**

Značajke prethodno navedenog proizvoda sukladne su sa skupom naznačenih značajki.

Ova izjava o značajkama proizvoda izrađena je pod isključivom odgovornošću prethodno navedenog proizvođača.

Capannori, 27/07/17

Potpisao u ime i za  
proizvođača

**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer





- Αριθμός τύπου, παρτίδας, σειράς ή οποιοδήποτε άλλου στοιχείου που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος

**FG16XHOHM16**Ποικιλία: διατομή από 1,50 mm<sup>2</sup> / εξωτερική διάμετρος από 7,7 έως 75,0 mm

Αριθμός παρτίδας: σύμφωνα με όσα υποδεικνύονται στο καλώδιο, στην πινακίδα ταυτοποίησης και έγγραφο μεταφοράς

- Δηλωμένες επιδόσεις

Κωδικός ταυτοποίησης του προϊόντος	Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά	Επικίνδυνες ουσίες
<b>FG16XHOHM16</b>	<b>Cca - s1a, d0, a1</b>	<b>Καμία</b>
Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή EN 50575:2016		

- Σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου της σταθερότητας των επιδόσεων του προϊόντος

**Σύστημα AVCP 1+**

- Οργανισμός πιστοποίησης του δηλωμένου προϊόντος

**LAPI S.p.A. 0987**

πραγματοποίησε τον προσδιορισμό του προϊόντος, την αρχική επιθεώρηση της εγκατάστασης παραγωγής και του FPC (εργοστασιακός έλεγχος παραγωγής), τη συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση του FPC και τη δοκιμή επιθεώρησης των δειγμάτων που ελήφθησαν πριν την

**0987-CPR-225 Rev.3**

- Προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος

**ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ με σκοπό τον περιορισμό της δημιουργίας και της εξάπλωσης φωτιάς και καπνού**

- Επωνυμία του κατασκευαστή

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: [cpr@specialcavibaldassari.it](mailto:cpr@specialcavibaldassari.it)**[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)**

Οι επιδόσεις του παραπάνω ταυτοποιημένου προϊόντος είναι συμμορφούμενες με το σύνολο των δηλωμένων επιδόσεων. Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάχθηκε υπό την αποκλειστική ευθύνη του παραπάνω κατασκευαστή.

Capannori, 27/07/17

Υπογράφηκε εκ μέρους του  
κατασκευαστή από**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer