



- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto

YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ

Gamma: sezione da 0.22 a 120 mm² | diametro esterno da 2.8 a 47.5 mm

Numero lotto: secondo quanto indicato su cavo, cartellino identificativo e DDT

- Prestazioni dichiarate

Codice identificativo del prodotto	Classe di reazione al fuoco	Sostanze pericolose
YSLY	C_{ca} - s3, d0, a3	Nessuna
Specifica tecnica armonizzata EN 50575:2016		

- Sistema di valutazione e verifica di costanza delle prestazioni del prodotto

Sistema AVCP 1+

- Ente certificatore di prodotto notificato

LAPI S.p.A. 0987

ha eseguito la determinazione del tipo di prodotto, l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del FPC, la sorveglianza continua, verifica e valutazione del FPC e il collaudo ispettivo dei campioni presi prima di immettere il prodotto sul mercato e pubblica il certificato di costanza di prestazione

0987-CPR-227 Rev.1

- Uso previsto del prodotto

**CAVI PER ENERGIA, SEGNALEZIONE E COMANDO O TRASMISSIONE DATI
con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo**

- Ragione sociale del produttore

SPECIALCAVI BALDASSARI SRL

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori (LU) - Italia

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

www.specialcavibaldassari.it/dop

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra identificato.

Capannori, 08/05/2017

Firmato a nome e per conto del
produttore da

Marco Baldassari
Amministratore Delegato



- Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product

YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ

Range: cross section from 0.22 to 120 mm² | outer diameter from 2.8 to 47.5 mm

Lot number: as indicated on cable, label and delivery note

- Declared performance

Unique identification code	Reaction to fire class	Dangerous substances
YSLY	C _{ca} - s3, d0, a3	None
Harmonized technical specification EN 50575:2016		

- System of assessment and verification of constancy of performance of the product

System AVCP 1+

- Notified product certification body

LAPI S.p.A. 0987

performed the determination of the product-type, the initial inspection of the manufacturing plant and of FPC, the continuous surveillance, assessment and evaluation of FPC, the audit-testing of samples taken before placing the product on the market and publishes the certificate of constancy of performance

0987-CPR-227 Rev.1

- Intended use of the product

**CABLES FOR POWER, SIGNALLING AND CONTROL OR DATA TRANSMISSION
with the objective of limiting the generating and spread of fire and smoke**

- Name of the manufacturer

SPECIALCAVI BALDASSARI SRL

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori (LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

www.specialcavibaldassari.it/dop

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Capannori, 08/05/2017

Signed for and on behalf of the manufacturer by

Marco Baldassari
Chief Executive Officer





- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Produkts

YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ

Produktreihe: Querschnitt von 0.22 bis 120 mm² | Außendurchmesser von 2.8 bis 47.5 mm

Chargennummer: wie auf Kabel, Kennzeichnungsetikett und Transportdokument angegeben

- Erklärte Leistungen

Produktidentifikationscode	Brandschutzklasse	Gefahrenstoffe
YSLY	C_{ca} - s3, d0, a3	Keine
Harmonisierte technische Spezifikation EN 50575:2016		

- System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts

System AVCP 1+

- Für die Produktzertifizierung zuständige Stelle

LAPI S.p.A. 0987

hat die Bestimmung des Produkttyps, die Erstprüfung der Produktionsanlage sowie der werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die laufende Überwachung, Überprüfung und Evaluierung der FPC sowie die Abnahmekontrolle der entnommenen Muster vor der Markteinführung des Produkts durchgeführt und stellt das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit aus

0987-CPR-227 Rev.1

- Vorgesehener Verwendungszweck des Produkts

**KABEL FÜR STROM, SIGNALE UND STEUERUNG ODER DATENÜBERTRAGUNG
mit dem Ziel der Eindämmung der Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch**

- Firmenname des Herstellers

SPECIALCAVI BALDASSARI SRL

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori (LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

www.specialcavibaldassari.it/dop

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungen.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller.

Capannori, 08/05/2017

Unterzeichnet für den Hersteller und
im Namen des Herstellers von

Marco Baldassari
Chief Executive Officer





DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° **12D0**

- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit

YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ

Gamme: section du 0.22 au 120 mm² | diamètre extérieur du 2.8 au 47.5 mm

Numéro de lot: comme indiqué sur câble, étiquette d'identification et document de transport

- Performances déclarées

Code d'identification unique	Classe de réaction au feu	Substances dangereuses
YSLY	C_{ca} - s3, d0, a3	Aucune
Spécification technique harmonisée EN 50575:2016		

- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit

Système AVCP 1+

- Organisme de certification du produit notifié

LAPI S.p.A. 0987

a réalisé la détermination du produit type, une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du CPU, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanente du CPU, des essais par sondage sur des échantillons prélevés dans l'usine avant la mise du produit sur le marché et la remise du certificat de constance des performances

0987-CPR-227 Rev.1

- Usage prévu du produit

**CABLES D'ENERGIE, SIGNALISATION ET COMMANDE OU DE TRANSMISSION DES DONNÉES
avec l'objectif de limiter la production et la propagation du feu et de la fumée**

- Raison sociale du fabricant

SPECIALCAVI BALDASSARI SRL

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori (LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

www.specialcavibaldassari.it/dop

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées indiquées.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié dessus.

Capannori, 08/05/2017

Signé pour le fabricant et en
son nom par

Marco Baldassari
Chief Executive Officer





- Número de tipo, lote, serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ

Gama: sección de 0.22 a 120 mm² | diámetro exterior de 2.8 a 47.5 mm

Número de lote: como se indica en el cable, etiqueta de identificación y documento de transporte

- Prestaciones declaradas

Código único de identificación	Clase de reacción al fuego	Sustancias peligrosas
YSLY	C _{ca} - s3, d0, a3	Ninguna
Especificación técnica armonizada EN 50575:2016		

- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto

Sistema AVCP 1+

- Organismo de certificación de producto notificado

LAPI S.p.A. 0987

ha efectuado la determinación del producto tipo, la inspección inicial del establecimiento y del control de producción de la fábrica, y las pruebas de control del tipo de muestras recogidas antes de la introducción del producto en el mercado y ha expedido el correspondiente certificado de constancia de las prestaciones

0987-CPR-227 Rev.1

- Uso previsto del producto

CABLES PARA ENERGÍA, SEÑALIZACIÓN Y CONTROL O TRANSMISIÓN DE DATOS con el objetivo de limitar la producción y propagación de fuego y humo

- Nombre del fabricante

SPECIALCAVI BALDASSARI SRL

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori (LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

www.specialcavibaldassari.it/dop

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes con las prestaciones declaradas.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Capannori, 08/05/2017

Firmado por y en nombre del fabricante por

Marco Baldassari
Chief Executive Officer





DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº **12D0**

- Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto

YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ

Gama: secção de 0.22 para 120 mm² | diâmetro exterior de 2.8 para 47.5 mm

Número do lote: de acordo com o indicado no cabo, cartão de identificação e documento de transporte

- Desempenho declarado

Código de identificação único	Classe de reação ao fogo	Substâncias perigosas
YSLY	C _{ca} - s3, d0, a3	Nenhuma
Especificações técnicas harmonizadas EN 50575:2016		

- Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho

Sistema AVCP 1+

- Organismo de certificação de produtos notificado

LAPI S.p.A. 0987

realizou a determinação do produto-tipo, a inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica (FPC), o acompanhamento, apreciação e avaliação contínuos do FPC e os ensaios aleatórios de amostras colhidas antes da colocação do produto no mercado e emite o certificado de regularidade de desempenho

0987-CPR-227 Rev.1

- Utilização prevista do produto

**CABOS PARA ENERGIA, SINALIZAÇÃO E COMANDO OU TRANSMISSÃO DE DADOS
com o objetivo de limitar a produção e a difusão de fogo e fumo**

- Nome do fabricante

SPECIALCAVI BALDASSARI SRL

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori (LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

www.specialcavibaldassari.it/dop

O desempenho do produto acima identificado é conforme com o conjunto de desempenhos declarados.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Capannori, 08/05/2017

Assinado por e em nome do
fabricante por

Marco Baldassari
Chief Executive Officer





- Type-, partij- of serienummer of elk ander element dat identificatie van het product toestaat

YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ

Range: doorsnede van 0.22 tot 120 mm² | buitendiameter van 2.8 tot 47.5 mm
Partijnummer: zoals aangegeven op kabel, identificatiekaartje en vervoersdocument

- Aangegeven prestaties

Identificatiecode van het product	Klasse van materiaalgedrag bij brand	Gevaarlijke stoffen
YSLY	C_{ca} - s3, d0, a3	Geen
Geharmoniseerde technische specificatie EN 50575:2016		

- Systeem voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties van het product

Systeem AVCP 1+

- De aangemelde productcertificatie instantie

LAPI S.p.A. 0987

heeft de vaststelling van het producttype, de initiële inspectie van de productie-installatie en van de FPC (Factory Production Control, productiecontrole in de fabriek), de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de FPC en de inspectiekeuring van de monsters alvorens het product op de markt te brengen uitgevoerd en geeft het certificaat van bestendigheid van de prestaties uit

0987-CPR-227 Rev.1

- Beoogd gebruik van het product

**ENERGIE, SIGNALERING EN REGELING OF OVERDRACHT VAN GEGEVENS KABELS
met als doel om de productie en de verspreiding van vuur en rook te beperken**

- Fabrikant

SPECIALCAVI BALDASSARI SRL
Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori (LU) - Italy
Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

www.specialcavibaldassari.it/dop

De hierboven geïdentificeerde prestatie van het product voldoet aan alle aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring is onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven aangegeven fabrikant opgesteld.

Capannori, 08/05/2017

Ondertekend voor en namens
de producent door


Marco Baldassari
Chief Executive Officer



- Αριθμός τύπου, παρτίδας, σειράς ή οποιοδήποτε άλλου στοιχείου που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος

YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ

Ποικιλία: Διατομή Από 0.22 έως 120 mm² | Εξωτερική Διάμετρος Από 2.8 έως 47.5 mm

Αριθμός παρτίδας: σύμφωνα με όσα υποδεικνύονται στο καλώδιο, στην πινακίδα ταυτοποίησης και έγγραφο μεταφοράς

- Δηλωμένες επιδόσεις

Κωδικός ταυτοποίησης του προϊόντος	Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά	Επικίνδυνες ουσίες
YSLY	C_{ca} - s3, d0, a3	Καμία
Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή EN 50575:2016		

- Σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου της σταθερότητας των επιδόσεων του προϊόντος

Σύστημα AVCP 1+

- Οργανισμός πιστοποίησης του δηλωμένου προϊόντος

LAPI S.p.A. 0987

πραγματοποίησε τον προσδιορισμό του προϊόντος, την αρχική επιθεώρηση της εγκατάστασης παραγωγής και του FPC (εργοστασιακός έλεγχος παραγωγής), τη συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση του FPC και τη δοκιμή επιθεώρησης των δειγμάτων που ελήφθησαν πριν την εισαγωγή του προϊόντος στο εμπόριο και εκδίδει το πιστοποιητικό σταθερών επιδόσεων

0987-CPR-227 Rev.1

- Προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος

**ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ Η' ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
με σκοπό τον περιορισμό της δημιουργίας και μετάδοσης φωτιάς και καπνού**

- Επωνυμία του κατασκευαστή

SPECIALCAVI BALDASSARI SRL

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori (LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

www.specialcavibaldassari.it/dop

Οι επιδόσεις του παραπάνω ταυτοποιημένου προϊόντος είναι συμμορφούμενες με το σύνολο των δηλωμένων επιδόσεων. Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάχθηκε υπό την αποκλειστική ευθύνη του παραπάνω κατασκευαστή.

Capannori, 08/05/2017

Υπογράφηκε εκ μέρους του
κατασκευαστή από

Marco Baldassari
Chief Executive Officer



- Broj vrste, šarže, serije ili bilo koja druga oznaka koja omogućava identifikaciju proizvoda

YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ

Asortiman: presjek od 0.22 do 120 mm² | vanjski promjer od 2.8 do 47.5 mm

Broj šarže: broj koji je naveden na kabelu, identifikacijskoj kartici i prijeznoj ispravi

- Navedene značajke

Identifikacijska šifra proizvoda	Razred reakcije na požar	Opasne tvari
YSLY	C _{ca} - s3, d0, a3	Nijedna
Harmonizirana tehnička norma EN 50575:2016		

- Sustav procjene i provjere ustaljenosti značajki proizvoda

Sustav AVCP 1+

- Certifikacijsko tijelo navedenog proizvoda

LAPI S.p.A. 0987

obavilo je postupak određivanja vrste proizvoda, početni pregled proizvodnog postrojenja i tvorničke kontrole proizvodnje (FPC) kao i postupak ispitivanja uzoraka koji su uzeti prije stavljanja proizvoda na tržište te je objavilo izjavu o ustaljenosti značajki

0987-CPR-227 Rev.1

- Predviđena uporaba proizvoda

**KABELI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE, SIGNALIZACIJA I KONTROLE
ILI PRIJENOSA PODATAKA
kako bi se ograničila proizvodnja te širenje požara ili dima**

- Pravni naziv proizvođača

SPECIALCAVI BALDASSARI SRL

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori (LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

www.specialcavibaldassari.it/dop

Značajke prethodno navedenog proizvoda sukladne su sa skupom naznačenih značajki.

Ova izjava o značajkama proizvoda izrađena je pod isključivom odgovornošću prethodno navedenog proizvođača.

Capannori, 08/05/2017

Potpisao u ime i za
proizvođača

Marco Baldassari
Chief Executive Officer

