



- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto

FG16R16AR16Gamma: sezione da 1,5 mm² / diametro esterno da 5,8 a 75,0 mm

Numero lotto: secondo quanto indicato su cavo, cartellino identificativo e DDT

- Prestazioni dichiarate

Codice identificativo del prodotto	Classe di reazione al fuoco	Sostanze pericolose
FG16R16AR16	Cca - s2, d0, a3	Nessuna
Specifica tecnica armonizzata EN 50575:2016		

- Sistema di valutazione e verifica di costanza delle prestazioni del prodotto

Sistema AVCP 1+

- Ente certificatore di prodotto notificato

LAPI S.p.A. 0987

ha eseguito la determinazione del tipo di prodotto, l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del FPC, la sorveglianza continua, verifica e valutazione del FPC e il collaudo ispettivo dei campioni presi prima di immettere il prodotto sul mercato e pubblica il certificato di costanza di prestazione

0987-CPR-292

- Uso previsto del prodotto

CAVI PER ENERGIA, SEGNALE E COMANDO O TRASMISSIONE DATI con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo

- Ragione sociale del produttore

SPECIALCAVI BALDASSARI SRL

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italia

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it**www.specialcavibaldassari.it/dop**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra identificato.

Capannori, 01/01/2024

Firmato a nome e per conto del
produttore da**Marco Baldassari**
Amministratore Delegato