



- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto

H1Z2Z2-K

Gamma: sezione da 4,00 a 120 mm²

Numero lotto: secondo quanto indicato su cavo, cartellino identificativo e DDT

- Prestazioni dichiarate

Codice identificativo del prodotto	Classe di reazione al fuoco	Sostanze pericolose
H1Z2Z2-K	Dca-s2,d2,a1	Nessuna
Specifica tecnica armonizzata EN 50575:2016		

- Sistema di valutazione e verifica di costanza delle prestazioni del prodotto

Sistema AVCP 3

- Ente certificatore di prodotto notificato

L.S. Fire Testing Institute Srl (n°2479)

pubblica l'attestazione di classificazione di una famiglia di cavi

LSFIRE/E01192 Rev.01

- Uso previsto del prodotto

CAVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E ENERGIA con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo

- Ragione sociale del produttore

SPECIALCAVI BALDASSARI SRL

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italia

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

www.specialcavibaldassari.it/dop

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra identificato.

Capannori, 11/02/2020

Firmato a nome e per conto del
produttore da

Marco Baldassari
Amministratore Delegato